



202419120209

深圳市粤建检测技术有限公司
Shenzhen Yuejian Testing Technology Co.,LTD.

检测报告

报告编号：SZYJ-BG-1023240003

检测类型：委托检测

委托单位：兴英数位科技（深圳）有限公司

采样地址：深圳市宝安区沙井南环路1号

样品类别：锅炉废气

报告日期：2024年10月23日



深圳市粤建检测技术有限公司

检测单位地址：深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区恒兆工业区36号4栋201

咨询电话：0755-29685789


传真：0755-29685789




报告说明

1. 本报告只适用于本报告所写明的检测范围。
2. 本报告未加盖本公司“公章或检验检测专用章”、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得复制本报告。复制本报告未重新加盖本公司“公章或检验检测专用章”、骑缝章无效。
4. 本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。本报告经涂改、删减无效。
5. 本公司只对来样或自采样品负责，报告中项目和委托样品的基本信息、所参考限值标准均由客户提供，由客户负责。
6. 本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
7. 对本报告若有疑问，请向本公司综合部查询，来函/来电请注明报告编号，对检测结果有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司综合部提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样、及送检量不足以复检的样品，恕不受理复检。
8. 如未加盖资质认定标志则仅供客户内部使用，不具有对社会的证明作用。

报告编制：左婷婷 

审核：欧阳亚利 

签发：魏元征 

签发日期：2024年10月15日

一、基本信息

委托单位	兴英数位科技（深圳）有限公司	委托书编号	SZYJ-HT-0814240001.003
检测日期	2024年10月17日	检测人员	邓富峰、李焕辉、郭志远
样品来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自采样 <input type="checkbox"/> 来样		

二、检测结果

检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	排气筒高度(m)	
锅炉废气排气筒 (DA035)	氮氧化物	排放浓度 (mg/m ³)	20	—	25
		折算浓度 (mg/m ³)	28	30	
		排放速率 (kg/h)	5.4×10 ⁻²	—	
	标干流量 (m ³ /h)	2696	—		
	含氧量 (%)	8.3			

备注：1、现场采样时，企业正常生产。
 2、锅炉燃料：天然气。
 3、“—”表示不适用或未作要求。
 4、标准限值参考《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》提出锅炉低氮燃烧改造要求，由委托方提供。

三、检测依据

检测项目	检测依据	分析仪器	方法检出限
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014	烟尘采样器 ZR-3260D	3mg/m ³

——报告结束——

