



202419120209

深圳市粤建检测技术有限公司
Shenzhen Yuejian Testing Technology Co.,LTD.

检测报告

报告编号：SZYJ-BG-1129240003

检测类型：委托检测

委托单位：兴英数位科技（深圳）有限公司

采样地址：深圳市宝安区沙井南环路1号

样品类别：废水

报告日期：2024年11月29日



深圳市粤建检测技术有限公司

检测单位地址：深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区恒兆工业区36号4栋201


咨询电话：0755-29685789

传真：0755-29685789

报告说明

1. 本报告只适用于本报告所写明的检测范围。
2. 本报告未加盖本公司“公章或检验检测专用章”、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得复制本报告。复制本报告未重新加盖本公司“公章或检验检测专用章”、骑缝章无效。
4. 本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。本报告经涂改、删减无效。
5. 本公司只对来样或自采样品负责，报告中项目和委托样品的基本信息、所参考限值标准均由客户提供，由客户负责。
6. 本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
7. 对本报告若有疑问，请向本公司综合部查询，来函/来电请注明报告编号，对检测结果有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司综合部提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样、及送检量不足以复检的样品，恕不受理复检。
8. 如未加盖资质认定标志则仅供客户内部使用，不具有对社会的证明作用。


报告编制：夏雨婷



审核：欧阳亚利



签发：魏元征



签发日期：2024年11月29日

一、基本信息

委托单位	兴英数位科技(深圳)有限公司	委托书编号	SZYJ-HT-0814240001.004
采样日期	2024年11月22日	采样人员	邓富峰、杨群富
分析日期	2024年11月22日~25日	分析人员	朱梓玲、郑壮校、罗洁怡、邓富峰、杨群富
样品来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自采样口来样		
样品状态	无色、透明、无气味、无浮油。		

二、检测结果

检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	单位
生产废水 排放口 (DW001)	FS241122-DW001-01	pH值	7.4 (22.7°C)	6~9	无量纲
		悬浮物	4	60	mg/L
	FS241122-DW001-01、 FS241122-DW001-01'	化学需氧量	39*	160	mg/L
		氨氮	2.31*	30	mg/L
		总氮	20.3*	40	mg/L
		总磷	0.03*	2	mg/L
		铜	0.14*	1	mg/L

备注: 1、按委托方要求,标准限值参考该企业排污许可证中相应内容,排污许可证编号为:

91440300MA5F4W9659001V。

2、“*”表示现场平行样的测定结果,以其平均值报出。

三、检测依据

检测项目	检测依据	分析仪器	方法检出限
pH值	《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020	便携式 pH计 DZB-712	—
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	FA系列电子天平 FA2004B	—
化学需氧量	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2002年 快速密闭催化消解法 (B) 3.3.2 (3)	滴定管	—
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1600	0.025mg/L
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 UV-1600	0.05mg/L

检测项目	检测依据	分析仪器	方法检出限
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-1600	0.01mg/L
铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	电感耦合等离子光谱仪 Vista-MPX	0.04mg/L

备注：“——”表示不适用或未要求。

——报告结束——