



检测报告

报告编号 A2260077025112C

第 1 页 共 3 页

委托单位 深圳市粤建检测技术有限公司

受检单位 兴英数位科技（深圳）有限公司

样品类型 废水

检测类别 委托检测

华测检测认证集团股份有限公司

检验检测专用章

No.39848835B8

报告说明

报告编号 A2260077025112C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 样品的相关信息及参数等由客户提供时，本报告不对其真实性、准确性及采样规范性负责；样品制备和前处理等由客户完成时，本报告不对其规范性负责。
9. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。
10. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
11. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
12. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
13. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

华测检测认证集团股份有限公司

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼
检测委托受理电话：0755-33681225

编

制：

陈香莲

签

发：

李胜云

签发人姓名：

李胜云

审

核：

李胜云

签发日期：

2026/04/29

检测结果

报告编号 A2260077025112C 第 3 页 共 3 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	废水		样品来源	送样
接样日期	2026-04-23		检测日期	2026-04-23
检测结果:				
样品名称	样品状态	检测项目	结果	单位
FS260422-DW001-01	密封、完好	总有机碳	9.4	mg/L
FS260422-DW001-02	密封、完好	总有机碳	9.4	mg/L
FS260422-DW001-03	密封、完好	总有机碳	8.7	mg/L

附表：测试方法及检出限、仪器设备

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废水	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1 mg/L	总有机碳分析仪 vario TOC TTE20163482

报告结束