



202419120209

深圳市粤建检测技术有限公司
Shenzhen Yuejian Testing Technology Co., LTD.

检测报告

报告编号：SZYJ-BG-0121260003

检测类型：委托检测

委托单位：兴英数位科技（深圳）有限公司

受检单位：兴英数位科技（深圳）有限公司

采样地址：深圳市宝安区沙井南环路1号

样品类别：废水

报告日期：2026年1月21日

深圳市粤建检测技术有限公司

检测单位地址：深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区恒兆工业区36号4栋201

咨询电话：0755-29685789

传真：0755-29685789


检验检测专用章

第1页共4页

报 告 说 明

1. 本报告只适用于本报告所写明的检测范围。
2. 本报告未加盖本公司“公章或检验检测专用章”、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准,不得复制本报告。复制本报告未重新加盖本公司“公章或检验检测专用章”、骑缝章无效。
4. 本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。本报告经涂改、删减无效。
5. 本公司只对来样或自采样品负责,报告中项目和委托样品的基本信息、所参考限值标准均由客户提供,由客户负责。
6. 本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
7. 对本报告若有疑问,请向本公司综合部查询,来函/来电请注明报告编号,对检测结果有异议,应于收到本报告之日起十五日内向本公司综合部提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样以及送检量不足以复检的样品,恕不受理复检。
8. 如未加盖资质认定标志则仅供客户内部使用,不具有对社会的证明作用。

报告编制: 罗洁怡 

审 核: 左婷婷 

签 发: 魏元征 

签发日期: 2026年 1 月 23 日

一、基本信息

委托单位	兴英数位科技（深圳）有限公司	委托书编号	SZYJ-HT-0814240001.018
采样日期	2026 年 1 月 13 日	采样人员	邓富峰、郭志远
分析日期	2026 年 1 月 13 日~20 日	分析人员	余静姝、李金成、李晓辉、 邓富峰、郭志远
样品来源	☒ 自采样口来样		
样品状态	无色、透明、无气味、无浮油。		

二、检测结果（一）

检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	参考《电镀水污染物排放标准》 (DB 44/1597-2015) 表 1 中珠三角排放限值	单位
生产废水 排放口 (DW001)	FS260113-DW001-01	pH 值	7.6 (21.1℃)	6~9	无量纲
		悬浮物	9	60	mg/L
		石油类	0.22	4	mg/L
	FS260113-DW001-01、 FS260113-DW001-01'	化学需氧量	31*	160	mg/L
		氨氮	1.08*	30	mg/L
		总氮	7.06*	40	mg/L
		总磷	0.04*	2	mg/L
		总铜	0.05*	1	mg/L

备注：1、按委托方要求，排放限值按《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表 1 中珠三角排放限值的 200%执行（pH 值除外）。

2、“*”表示现场平行样的测定结果，以其平均值报出。

三、检测结果（二）

检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	执行《电子工业水污染物排放标准》 (GB 39731-2020) 表 1 中间接排放限值	单位
生产废水 排放口 (DW001)	FS260113-DW001-01、 FS260113-DW001-01'	阴离子表面活性剂	0.06*	20	mg/L

备注：1、标准限值由委托方提供。

2、“*”表示现场平行样的测定结果，以其平均值报出。

四、检测依据

检测项目	检测依据	分析仪器	方法检出限
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	便携式多参数分析仪 /DZB-712/ (SZYJ-YQ-089)	——
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	FA 系列电子天平 /FA2004B/ (SZYJ-YQ-002)	——
化学需氧量	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 快速密闭催化消解法 (B) 3.3.2 (3)	滴定管	——
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 /UV-1600/ (SZYJ-YQ-013)	0.025mg/L
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 /UV-1600/ (SZYJ-YQ-013)	0.05mg/L
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 /UV-1600/ (SZYJ-YQ-013)	0.01mg/L
铜 (总铜)	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 /Vista-MPX/ (SZYJ-YQ-011)	0.04mg/L
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外测油仪 /OIL-480/ (SZYJ-YQ-012)	0.06mg/L
阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 /UV-1600/ (SZYJ-YQ-013)	——

备注: 1、“——”表示不适用或未要求。

2、本次监测所使用的以上仪器设备均为本公司自有资产, 不存在租用、借用的情况。

——报告结束——